

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ С.Ю. СОКОЛОВА» г. СОЧИ

**В Прокуратуру
Центрального района**

354000, г. Сочи, ул. Альпийская, 5,
ИНН 2320070900 ОГРН 1022302954838
т/ф 262-22-17, e-mail: ebc@edu.sochi.ru

№ 39 от «02» апреля 2018г.

**О результатах рассмотрения
Представления**


Администрацией МБУ ДО «Эколого-биологический центр им. С. Ю. Соколова» г. Сочи, рассмотрено Представление «об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, противодействия терроризму, об образовании и об основных гарантиях прав ребенка» от 12.04.2018г № 21-03-18/4866. По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (ОПС) ЭБЦ осуществляет ООО Технический центр «Сигнал сервис», Договор № 008.18/ТО от 21.02.2018г. Очередная проверка, предшествовавшая выявлению нарушений, была проведена 29.03.2018г и неполадок в системе не выявила, о чем сделана запись в журнале. Нарушения, выявленные в ходе проверки 5 апреля, возникли в результате того, что в этот день шлейфы автоматической пожарной сигнализации в отдельных помещениях центра были отключены случайно уборщицей, во время вытирания пыли с прибора ОПС.

Так же в 10 апреля ООО Техническим центром «Сигнал сервис» был проведен внеочередной осмотр состояния ОПС ЭБЦ и нарушений не выявил.

Крутько В. И., заместитель директора по АХР, ответственный за обеспечение пожарной безопасности и допустивший нарушения требований пожарной безопасности, привлечен к дисциплинарной ответственности, с вынесением замечания за недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей.

Директор
МБУ ДО ЭБЦ



Е. В. Мальц

Исп. Красюк К. А.,
(862)2622217

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР ЭБЦ
Е.В. МАЛЬЦ