

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  
управление по г. Сочи

Московская ул., д. 20, г. Сочи, 354000

Тел./fax: 8 (862) 264-41-94

Отделение НД и ПР Центрального р-на отдела НД и ПР Управления по г. Сочи

Московская ул., д. 20, г. Сочи, 354000

Тел./факс 8 (8622) 64-63-21 e-mail [ondzentr@mail.ru](mailto:ondzentr@mail.ru)

### Предписание № 38/1/1

#### по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

#### Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр им. С.Ю. Соколова» (ОГРН 1022302954838, ИНН 2320070900)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Сочи по пожарному надзору № 38 от «29» января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. 21.02.2019 года по 12 ч. 00 мин. 21.02.2019 года, с 10 ч. 00 мин. 28.02.2019 года по 11 ч. 00 мин. 28.02.2019 года, проведена плановая выездная проверка

ст. инспектором отделения НД и ПР Центрального района отдела НД и ПР управления по г. Сочи капитаном внутренней службы Масленцевой Галиной Андреевной, МБУДО «ЭБЦ им. С.Ю. Соколова» г. Сочи по ул. Альпийская, д. 5, г. Сочи, Центрального района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Мальи Е.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (складские помещения)	ст. 6. ФЗ -123, СП 5.13130.2009 табл. А1	22.07.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Ст. инспектор отделения НД и ПР  
отдела НД и ПР управления по городу Сочи**

**капитан внутренней службы Г.А. Масленцева**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«28» февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature: Директор М. Маслов С. В.]*  
(должность, фамилия, инициалы)

«28» февраля 2019 г.

№	Дата	Содержание	Исполнитель
1	28.02.2019	Предписание не оборудовать вентиляционную систему (связанное помещение)	
2	28.02.2019	Предписание об устранении недостатков пожарной безопасности	